

ELŐÍRT HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEK - MSZ 15601

	Helyiség kapcsolata	Alap követelmény		Fokozott követelmény	
		Rw+C [dB]	R'w+C [dB]	Rw+C [dB]	R'w+C [dB]
Lakóépületek:					
<u>Többlakásos lakóépületek</u>	Padlástér, pince, tároló, közös terület és lakás bármely helyisége között	51	-	54	-
	Lépcsőház vagy folyosó és lakás bármely helyisége között	51	-	54	-
	Szomszédos lakások bármilyen helyiségei között	-	51	-	54
<u>Sorház, ikerház, átrium:</u>	Fal lakáson belül	35	-		
	Szomszédos lakások bármilyen helyiségei között	-	56		
Szállodák:					
<u>Szálloda 2-csillagos vagy alacsonyabb:</u>	Szomszédos szálláshelyiségek között:	-	43	-	48
	Pince, tároló, közös helyiség és szálláshelyiség között	43	-	48	-
<u>Szálloda 3-csillagos vagy annál magasabb:</u>	Szomszédos szálláshelyiségek között:	-	47	-	52
	Pince, tároló, közös helyiség és szálláshelyiség között	47	-	52	-
Oktatási intézmények:					
<u>iskola, óvoda, bölcsőde</u>	Tároló, tanterem, Padlástér, pince, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba között	45	-	48	-
	Előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba között, Fürdőszoba, WC, konyha és tanterem között	-	45	-	48
	Lépcsőház, közlekedő, folyosó és tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba között	45	-	48	-
	foglalkoztató, iroda, tanterem, előadóterem, tanári szoba és hasonló helyiségek között	-	45	-	48
Irodaépületek:					
<u>Irodaépületek</u>	Egy irodaegységhez tartozó közlekedő, lépcsőház, folyosó és irodák között.	37	-	42	-
	Egy irodaegységhez tartozó közlekedő, lépcsőház, folyosó és tárgyalóhelyiség között.	42	-	47	-
	Más irodaegységhez tartozó iroda és iroda között. Tárgyaló és előadó között.	-	51	-	54
	Más irodaegységhez tartozó iroda és wc, konyha, fürdő között.	-	51	-	54
	Egy irodaegységhez tartozó irodák között	-	37	-	42
	Egy irodaegységhez tartozó irodák és tárgyaló között	-	42	-	47
	Egy irodaegységhez tartozó iroda és wc, konyha, fürdő között.	-	42	-	47
Egészségügyi épületek:					
<u>Egészségügyi épületek</u>	Kezelő, szomszédos helyiségek	-	43	-	48
	lépcsőház, közlekedő, folyosó fala kezelőhelyiség között	43	-	48	-
	padlástér, pince, tároló kezelőhelyiség között	50	-	53	-